



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř., 50Hz,
230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED URAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 V SÍTI "TN-C"

Kabelové rozvody :
Připojení HR-ZS: Tři stávající paralelní kabely AYKY 3x240+120 budou 1789/31 odkopány v dostatečné délce, zkráceny a zapojeny do rozvaděče RST.
Připojení HR-PB: Dva stávající paralelní kabely AYKY 3x240+120 budou odkopány a ve vhodném místě naspojovány na nové kabely připojené v rozvaděči RST. V celé délce bude položen rezervní ovládací kabel.
Připojení HR-HST: Z rozvaděče RST bude vyveden nový kabel AYKY 4x50 a napojen na stávající kabel AYKY 4x50 vyvedený z elektroměrového rozvaděče RE-HST, který bude zrušen.

Hlavní architekt 3380		VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE		ATELIER Z sro		
		Ing. J.Srb		Ing. J.Srb		Hlaváčova 179		
KRAJ: Pardubický		OBEC: Chrudim				530 02 Pardubice		
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim s.r.o.								
Připojení areálu SA Chrudim				1789/4		FORMAT		1 A4
ZIMNÍ STADION + PLAVECKÝ BAZÉN						DATUM		2.2018
+ HALA NA STOLNÍ TENIS						STUPEŇ		DUR+DSP
ELEKTROINSTALACE						MĚŘÍTKO		—
						ZAK.ČÍSLO:		
						PARÉ		Č.VÝKRESU
ZÁKRES DO KATASTRÁNÍ MAPY								TS 6