

TOPNÝ KABEL PRO OCHRANU POTRUBÍ (STUDENÉ VODY)
S PŘÍLOŽNÝM TERMOSTATEM (3m/36W)
– MONTÁŽ PŘEVÁDĚ VÝHRADEK DLE POKYŇŮ VÝROBCE
– ITOLUŠKA IZOLACE NA OTÁPĚNÝCH PORTUBÍCH MAX. 20mm
– TYP IZOLACE MUSÍ BÝT DLE TYPU POUŽITÉHO TOPNÉHO KABELU
– PŘÍPOJIT PŘES PŘECHODOVOU KRABICI IP65

VENKOVNÍ TERMOSTAT, -30/50 st, IP54, KONTAKT 230V/10A (EXTERNÍ ČÍDLO)
SPÍNAČ V PROVEDENÍ NA POVRCH, IP54
ZÁSUVKA 230V/16A V PROVEDENÍ NA POVRCH, IP54 + VÍČKOVÝ

TRASA HLAVNÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ
UMÍSTĚNÍ A PROFIL BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ
PODLE OBSAŽENOSTI A MÍSTNÍCH PODMÍNEK

SVÍTLIDLO KRUHOVÉ LED 25W (3000K), IP64, NÁSTĚNNÉ, CELOPLASTOVÉ

NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 11W, IP65, 1 HODINA + PIKTOGRAM (SVÍTIDLO S TLAČÍTKEM PRO AUTOTEST)


POZNÁMKA :

- PRO KOMBINOVANÁ NOUZOVÁ SVÍTIDLA MUSÍ BÝT PŘÍVOD OSTRÉ A OVLÁDANÉ FÁZE
- VŠECHNA SVÍTIDLA MUSÍ BÝT CELOPLASTOVÁ (VŠETNĚ SPON)

KABELOVÉ TRASY :

- "A" – STAVAJÍCÍ A NOVÝ KABELOVÝ ROST
- "B" – VÝKOP 35/50, DESKY, FOLIE, PÍSKOVÉ LOŽE
- VÝTANE PROSTUPY PRO KABEL JSOU PŘESNĚ DEFINOVÁNY (VIZ PŘÍLOHA)
- OPTIMÁLNÍ TRASA JE UVEDENA NA VÝKRESE
- CELÁ TRASA MUSÍ BÝT ZAKRYTÁ DŘEVENÝM ZÁKRTEM V PŘÍPADĚ DLE

00				pro stavební povolení a provedení stavby	21. 04. 2017	
REVIZE				POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Zároveň vlastní	<div>E-dír s.r.o.</div> <div>Kancelie 601 533 41 Lyma Babinč (00) 239 95 138 (46) 610 781 e@e-dir.sk</div>					<div>Generálny projektant</div> <div> CODE, s.r.o. Parížskeho, Na Vrátine 84 KO 48 88 90 id 466 933 111</div>
PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	VYPRACOVÁV	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZÁKAZKY	6330417	
Ing. Jánoslav Lefčík	Pavol Novák			POČET FORM.	6 A 4	
				DAŤUM	04. 2017	
				MÉTKO	1 : 50	
OBJEDNATEL	Mesto Chudim, Resavsko nám. 77	537 16 Chudim		JMENO SOUDRUŽ		
Chudim						
Krytý plavecký bazén						
Rozšírení sauny o wellness prvky - 1. etapa				STUPEŇ PROJ.	DSP a DPS	
4.700 - ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ČÍS.KOPIE	ČAST	
PŮDORYS					D101 4.702	