

název akce: CHRUDIM KPB, rozšíření sauny o wellness prvky 1.ET
objekt: elektroinstalace

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství				
Dodávky zařízení								
1	000520001	SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED 25W (3000K), IP64, NÁSTĚNNÉ, CELOPLASTOVÉ	ks	5,00				
2	000520101	NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 11W, IP65, 1 HODINA + PIKTOGRAM	ks	3,00				
3	000712110	úprava a doplnění rozváděče RM2 viz výkres 703 - komplet	ks	1,00				
4	000712210	TOPNÝ KABEL PRO OCHRANU POTRUBÍ (STUDENÉ VODY)S PŘÍLOŽNÝM TERMOSTATEM (3m/36W)	ks	3,00				
5	000720100	úprava, přemístění a přepojení bleskosvodu, viz výkres 702 - komplet	ks	1,00				
Materiál elektromontážní								
6	000171210	vodič CYY 16	m	216,00				
7	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	187,00				
8	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	63,00				
9	000101310	kabel CYKY 5x16	m	48,00				
10	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	32,00				
11	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	10,00				
12	000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	10,00				
13	000295442	svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez	ks	5,00				
14	000295444	páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	5,00				
15	000295445	svorka zemnicí ZS4 na TR1/2palce	ks	5,00				
16	000312212	krabice D9125 IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	6,00				
17	000312216	krabice K9255 IP55 200x160x98mm 3xESt29 5x25Cu	ks	1,00				
18	000312311	krabice IP65 do 5x2,5Cu	ks	4,00				
19	000362011	drátový žlab 54/50 včetně konzol - komplet	m	12,00				
20	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	8,00				
21	000000202	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	60,00				
22	000413201	spínač 10A/250Vstř 3558N-C01510 Variant IP54 řaz.1	ks	1,00				
23	000413301	VENKOVNÍ TERMOSTAT, -30/50 st, IP54, KONTAKT 230V/10A (EXTERNÍ ČIDLO)	ks	1,00				
Materiál nátěrový								
24	000025101	barva syntetická základní	kg	0,80				
25	000025109	ředidlo S6006	kg	0,16				
26	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	1,61				
27	000025109	ředidlo S6006	kg	0,32				
Materiál zemní								
28	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,22				
29	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	92,00				
30	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	46,00				
Elektromontáže								
31	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	216,00				
32	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	187,00				
33	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	63,00				
34	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	48,00				
35	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	36,00				
36	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	32,00				
37	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	10,00				
38	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	5,00				
39	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00				
40	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	6,00				
41	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	1,00				
42	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	4,00				
43	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	12,00				
44	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	4,00				
45	210020661	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	60,00				
46	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00				
47	210110021	VENKOVNÍ TERMOSTAT, -30/50 st, IP54, KONTAKT 230V/10A (EXTERNÍ ČIDLO)	ks	1,00				
48	210201101	SVÍTIDLO KRUHOVÉ LED 25W (3000K), IP64, NÁSTĚNNÉ, CELOPLASTOVÉ	ks	5,00				
49	210201101	NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 11W, IP65, 1 HODINA	ks	3,00				

Výkaz výměr

		+ PIKTOGRAM						
50	210190001	úprava a doplnění rozváděče RM2 viz výkres	ks	1,00				
		703 - komplet						
51	210190001	TOPNÝ KABEL PRO OCHRANU POTRUBÍ (STUDENÉ VODY)	ks	3,00				
52	210191511	úprava, přemístění a přepojení bleskosvodu,	ks	1,00				
		viz výkres 702 - komplet						
Nátěry								
53	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	5,36				
54	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	5,36				
55	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	5,36				
Zemní práce								
56	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	46,00				
57	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	46,00				
58	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	46,00				
59	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	46,00				
60	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,50				
61	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	16,10				
Ostatní náklady								
62	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00				
63	219990012	demontáž stávající elektroinstalace	hod	4,00				
64	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	6,00				
65	219990015	zajištění provizorního napájení	hod	2,00				
66	219990018	vytýčení stávajících podzemních zařízení	hod	2,00				
67	219990019	koordinace profesí	hod	3,00				
68	219990020	práce na el. zařízení	hod	6,00				
69	219990021	proměření stávajícího uzemnění	hod	4,00				
70	219990024	drobné zednické výpomoc (prostupy, vrtání,)	hod	10,00				
71	219990028	zjištění skutečného stavu	hod	2,00				
72	219990029	odpojení stávající elektroinstalace	hod	2,00				
73	219990030	přepojení stávající elektroinstalace	hod	3,00				
74	219990031	úprava stávajícího zařízení	hod	2,00				
75	219990034	doplnění stávajícího zařízení	hod	2,00				
76	219990039	vyhledání stávajících okruhů	hod	2,00				
77	219990041	úklidové práce	hod	6,00				
78	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00				
79	219990051	utěsnění prostupů	hod	4,00				
80	219990052	propojení armatur a uzemnění	hod	5,00				
81	219990069	doplnění kabelu do stávající kabelové trasy	hod	6,00				
82	219990079	měření a zkoušky	hod	1,00				
83	219990080	úprava stávajícího uzemnění	hod	5,00				
84	219990082	napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu	hod	4,00				
85	219990090	vrtaný prostup do prům 30mm, tloušťka do 50cm	ks	4,00				
86	210990102	ochranné a doplňující pospojování	kpl	1,00				

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálů).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.