



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř., 50Hz,
230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED URAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 V SÍTI "TN-C"

Kabelové rozvody :
Připojení HR-ZS: Tři
stávající paralelní kabely
AYKY 3x240+120 budou 1789/31
odkopány v dostatečné
délce, zkráceny a zapojeny
do rozvaděče RST.
Připojení HR-PB: Dva
stávající paralelní kabely
AYKY 3x240+120 budou
odkopány a ve vhodném
místě naspojovány na
nové kabely připojené v
rozvaděči RST. V celé
délce bude položen
rezervní ovládací kabel.
Připojení HR-HST: Z
rozvaděče RST bude
vyveden nový kabel AYKY
4x50 a napojen na
stávající kabel AYKY 4x50
vyvedený z
elektroměrového rozvaděče
RE-HST, který bude zrušen.

Hlavní architekt 3380		VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE		ATELIER Z sro			
		Ing. J.Srb		Ing. J.Srb		Hlaváčova 179			
KRAJ: Pardubický		OBEC: Chrudim				530 02 Pardubice			
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim s.r.o.									
Připojení areálu SA Chrudim ZIMNÍ STADION + PLAVECKÝ BAZÉN + HALA NA STOLNÍ TENIS ELEKTROINSTALACE						FORMAT		1 A4	
						DATUM		2.2018	
						STUPEŇ		DUR+DSP	
						MĚŘITKO		—	
						ZAK.ČÍSLO:			
ZÁKRES DO KATASTRÁNÍ MAPY						PARÉ		Č.VÝKRESU	
								TS 6	