


LEGENDA PODZEMNÍCH VEDENÍ:

- — — — — kabel VN ČEZDistribuce
- — — — — kabel NN
- — — — — vodovod
- — — — — kanalizace

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř., 50Hz,
230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000 — 4 — 41 ed.2 V SÍTI "TN-C"

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny
veškeré podzemní sítě svými správci.
Výkopy musí být prováděny opatrně s ohledem na
ostatní podzemní sítě.



Hlavní architekt	VYPRACOVAL	ODP. PROU. PROFESE	ATELIER Z sro	
			Hlaváčova 179	
KRAU: Pardubický	Ing. J.Srb	Ing. J.Srb	530 02 Pardubice	
INVESTOR: Sportovní areál města Chrudim s.r.o.	OBEČ: Chrudim		FORMÁT	
Připojení areálu SA Chrudim			DATUM	1 A3
ZIMNÍ STADION + PLAVECKÝ BAZÉN			STUPEŇ	2.2018
+ HALA NA STOLNÍ TENIS			MĚŘÍTKO	DUR+DSP
ELEKTROINSTALACE			ZAK.ČÍSLO:	—
SITUACE			PARÉ	Č.VYKRESU
				TS 2