ŘEZ I - I´... 1 : 25



ŘEZ II - II´... 1 : 25



PŮDORYS ... 1 : 25



Č -1	SUCHOBĚŽ. ČERPADLO - konstr. teplota =140°C, konstr. tlak = 25 bar, Q=7,5 m³/h., H=5 m, 400 V
Č -2	SUCHOBĚŽ. ČERPADLO - konstr. teplota =140°C, konstr. tlak = 25 bar, Q=3 m³/h., H=5 m, 400 V
SM-1	SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN32, PN40, kvs = 16 m³/h. - stávající
SM -2	SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN20, PN40, kvs = 6,3 m³/h. - nový
RTD	REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE ... DA516, DN40, kvs= 30 m³/h. - stávající
DVT	DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA CB27- 50M - stávající
KB	HORKOVODNÍ KULOVÝ KOHOUT BALLOMAX - PN40
ON65	ODVĚTRÁVACÍ NÁDOBA DN65
F	FILTR PŘÍRUBOVÝ - PN40
ZK	ZPĚZNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ - PN40
TRIM	RUČNÍ REGULAČNÍ KUL. KOHOUT NAVAL TRIM - PN40, 140°C
P	TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY - SPOD. PŘÍPOJ, ROZSAH 0 - 40 bar
T	TEPLOMĚR KRUHOVÝ 0 - 200°C
	STÁVAJÍCÍ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD
	STÁVAJÍCÍ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - ZPĚTNÉ
	NOVÉ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD
	NOVÉ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - ZPĚTNÉ

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE tel: 776 333 723

VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13	MĚŘÍTKO 1:25
INVESTOR	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Průhonech 503, 53703 Chrudim III	DATUM 04/2019
STAVBA	OPRAVA OHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY	
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - NOVÝ STAV	Č. V. D1.4a/2.03
ČÁST	STROJNĚTEPELNÁ	